



Diputació de Lleida

Unitat d'Aigües

**DESCRIPCIÓ DE LA PLANIFICACIÓ DE LES ANÀLISI
FÍSIC, QUÍMIQUES I MICROBIOLÒGIQUES
PER PISCINES D'US PÚBLIC**

Temporada 2024

Gestor: AJUNTAMENT PUIGVERD de LLEIDA

Amb la finalitat de conèixer les condicions sanitàries de l'aigua, i d'acord amb el que estableix el decret 95/2000 i el R.D. 742/2013, el pla d'autocontrol analític d'aquestes instal·lacions consistirà en la determinació dels següents paràmetres en els períodes que s'esmenten:

- Durant el mes de **juliol** i també durant el mes **d'agost**, es realitzaran les anàlisi dels següents paràmetres:

Determinació	Punt de mostreig
Amoni	A cada piscina
Oxidabilitat	A cada piscina
Coliforms fecals	A cada piscina
Staphylococcus	A cada piscina
pH	A cada piscina
Terbolesa	A cada piscina
Clor lliure residual	A cada piscina
Clor combinat residual	A cada piscina
Escherichia coli	A cada piscina
Pseudomonas aeruginosa	A cada piscina
Transparència	A cada piscina
Temps de recirculació	A cada piscina
Índex de Langelier (en el cas que el valor de pH estigui fora del rang (7,2 - 8,0))	A cada piscina

En cas de detectar-se en les anàlisis qualsevol incompliment, es realitzarà una contra anàlisi per confirmar l'existència de l'incompliment. En aquest supòsit, es prendran les mesures i/o es realitzaran les anàlisis que a criteri tècnic es considerin necessàries amb el vist i plau de l'ajuntament o gestor, al que s'informaria immediatament.