

Els assajos i/o activitats marcats amb(*) no estan emparats per l'acreditació d'ENAC

Informe analític/Mostra: 20240008305

Data presa de mostra: 07/06/2024
Data recepció: 07/06/2024
Data registre mostra: 07/06/2024
Data inici i final anàlisi: 07/06/2024 - 21/06/2024

Dades client:
Raesgra, SL
Pol. Ind. Sud I, parc. 9
25430 - Juneda
LLEIDA

Referència client: C.PUIGVERD
Nº PT 2

Descripció mostra: Aigües de consum i continentals_Legionella

Recollida per: Client **Procediment:** - **Transport:** Client

Informació aportada a la presa de mostra:

Hora presa mostra:	09:45	Transport:	Client	Tipus instal·lació:	ACS
Punt terminal:	Si	Amb purga?:	Amb purga	Nom biocida:	Clor
Tipus biocida:	Oxidant	Concentració biocida (mg/l):	0.33	Mostra neutralitzada?:	Si
Tipus neutralitzant:	Tiosulfat	Volum mostra (ml):	1000	Temperatura aigua (°C):	26.2
pH (u.pH):	8.03	Ferro:	0.00		

Paràmetres realitzats	Resultat	U (k=2)	Unitats	Límits	Mètode
Recompte de Colònies a 22°C(*)	10	[6;16]	ufc/ml	100	PNT-AC-MB002
Recompte de Legionella spp.	4		ufc/l	100	UNE-EN ISO 11731:2017
Volum analitzat	310		ml		
Identificació Legionella pneumophila, serogrup 1(*)	Detectada				
Identificació Legionella pneumophila, serogrup 2-15(*)	No detectada				
Límit de detecció	3		ufc/l		
Recompte en placa	1		ufc		
Observacions	El resultat està associat a un anàlisi de detecció i amb un recompte de 1 o 2 ufc/placa. Resultat obtingut amb tractament àcid (tractament agressiu) i per tant el resultat podria ser superior a l'indicat.				
Descripció procediment	ISO 11731 [Matriu A; Procediment 5 (Medi A) i Procediment 7 (Medi C - GVPC)]				

Legislació i/o límits establerts

R.D. 487/2022; Requisits sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losi.

Observacions

Colònies 22: El recompte és d'1 o 2 ufc/placa, per la qual cosa el resultat està associat a una detecció.;

El present informe només és representatiu de la mostra analitzada i en les condicions en que es va rebre. No es pot reproduir l'informe sense l'aprovació per escrit del propi laboratori. Quan la recollida és realitzada per personal aliè a ilersap, la data de presa de mostra, referència client i informació aportada a la presa de mostra és aportada per qui realitza la recollida i el laboratori no se n'fa responsable. Conseqüentment, tota aquesta informació no està emparada per l'abast d'acreditació d'ENAC. Totes les mostres en que es sol·liciten anàlisis fisicoquímics es guardaran al laboratori durant un període de 15 dies a partir de l'entrega de resultats. Es requereix petició escrita per part del client per tal d'ampliar aquest període. Si el resultat obtingut supera el valor màxim admissible establert segons 'Límits' sindicat amb el símbol (#). El laboratori té a disposició del client les incerteses i els límits de detecció associats als mètodes analítics. Per a la determinació del compliment o no del límit legal establert, no es considera la incertesa de la determinació a no ser que la legislació corresponent ho especifiqui de forma concreta.



Els assajos i/o activitats marcats amb(*) no estan emparats per l'acreditació d'ENAC

Informe analític/Mostra: 20240008305

Lleida, 21 de juny de 2024

Informe signat digitalment per:

Direcció Tècnica
Llicenciada en Biotecnologia
Nº de col·legiada 22853-C